



Strop nad parterem (bez garażu) :

- Nad kłatkami schodowymi prowadzącymi do miejsca ukrycia, strop żelbetowy krzyżowo zbrojony typu "Filigran" o grubości 32 cm.



Obciążenie stropu - 40 kN/m² x wsp. 1,5 obejmujące:

- * obciążenie stałe od warstw stropodachu
- * obciążenie od czynników atmosferycznych
- * obciążenie wyjątkowe, m.in. od zagruzowania

- Na pozostałej części budynku płyty kanałowe gr. 240mm i szerokości 900mm oraz 1200mm, o nośności ponad ciężar własny min. 6 kN/m²

- Wylewki uzupełniające przy przejściach kanałów wentylacyjnych, zbrojone podwójną siatką z prętów #12, oczko 15x15cm, z dozbrojeniem podłużnym (tzw. belka ukryta) przy płycie kanałowej



- Wieńce stropowe zbrojone konstrukcyjnie 4x #12 A-IIIN + strzemiona #6 A-IIIN co 25 cm, wylewane na wszystkich ścianach nośnych

Płyta kanałowa, gr. 240mm	szt.
900 x 4000 mm	3
900 x 4760 mm	5
1200 x 2000 mm	15
1200 x 2600 mm	1
1200 x 3860 mm	2
1200 x 4000 mm	10
1200 x 4760 mm	4
1200 x 5900 mm	3
1200 x 6640 mm	8

Beton konstrukcyjny w części nadziemnej
- klasa C25/30
Zbrojenie konstrukcyjne ze stali klasy A-IIIN
Otulenie prętów - 4 cm

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
Piotr Jan Wojtczak
ul. Zagajewskiego 18/28
87-800 Włocławek
tel.: 600 513 056
e-mail: piotrowojtczak@o2.pl

Obiekt: Budowa zapasowego stanowiska kierowania wraz z obiektem zbiorowej ochrony – pełniące funkcję siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach

Adres: Jarantowice 5, 87-850 Chocień
działka nr 472 obręb Chocień

Identyfikator działek: : 041805_2.0005.472
Data: 05.2025 r.

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku
z siedzibą w Jarantowicach
Jarantowice 5, 87-850 Chocień
Skala: 1:100

Nazwa rys.: **RZUT KONSTRUKCJI STROPODACHU**

Projektant: mgr inż. Piotr Wojtczak
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeń nr KUP/0005/POOK/07
Nr: **K-9**