



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- Państwowy Zakład Higieny

ZAŁ. Nr 9.2

Zakład Higieny Środowiska  
**ATEST HIGIENICZNY** HK/B/0322/01/2017  
HYGIENIC CERTIFICATE  
ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Płyn Thermspec BIO**

Zawierający / containing: propanotriol, poliglikole, inhibitory korozji, inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: napełniania instalacji zamkniętych np. chłodniczych, grzewczych, klimatycznych, tryskaczowych, solarnych, pomp ciepła, chłodziw w przemyśle spożywczym (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków  
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu wyrobu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkt nie może przedstawiać się do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i żywności.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

MERPOL Spółka Jawna Ryszard Kula  
20-346 Lublin  
ul. Długa 5

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

MERPOL Spółka Jawna Ryszard Kula  
20-346 Lublin  
ul. Długa 5

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022-05-26 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2022-05-26 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 26 maja 2017

The date of issue of the certificate: 26th May 2017

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate  
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH  
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, tel.: +48 22 849 76 12, faks +48 22 849 74 84,

www.pzh.gov.pl, e-mail: dyrektor@pzh.gov.pl

Regon: 000288461, NIP: 525-000-87-32, PL 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027 (SWIFT CODE): BPKO PL PW