



Urząd Gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7

87-800 Włocławek

tel. (54) 230-53-00, fax (54) 230-53-53

<http://www.gmina.wloclawek.pl>

e-mail: urząd@gmina.wloclawek.pl

p. A. H.
[Signature]


RBRiGK.7011.1.318.2021

Włocławek, dnia 2021-12-10

Powiat Włocławski

ul. Cyganka 28

87 – 800 Włocławek



Dot. : warunków technicznych odbioru ścieków.

Odpowiadając na wniosek z dnia 06.12.2021 r. Wójt Gminy Włocławek wydaje warunki na odbiór ścieków do działki nr 320/16, 320/19 i 320/21 w miejscowości Kruszyn, Gmina Włocławek, określając niniejszym warunki do projektowania i wykonania urządzeń kanalizacyjnych.

[Signature]

1. Włączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej dokonać należy do najbliższej istniejącej studzienki kanalizacyjnej. Na przyłączy zastosować rury PCV \varnothing 160 lub 200.
2. Wybudowane przyłączy powinno posiadać studnię przelotową, która umożliwi pobieranie ścieków do badania ich składu przed ich odprowadzeniem do sieci zbiorczej.
3. Rozliczanie za odprowadzenie ścieków nastąpi pomiędzy Usługodawcą a Dostawcą ścieków na podstawie wskazań wodomierza, po aktualnej cenie zatwierdzonej przez organ do tego uprawniony.
4. Przyłączy kanalizacyjne wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.
5. Uzyskać zgodę właściwego terytorialnie Zarządcy Dróg, na wykonanie robót w pasie drogowym. Do odbioru końcowego przyłączy niezbędny jest protokół odbioru odbudowy nawierzchni.
6. **Fakt rozpoczęcia i zakończenia robót należy zgłosić do Referatu Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.**
7. Przyłączy kanalizacyjne powinna wykonać osoba posiadająca stosowne uprawnienia, pod nadzorem przedstawiciela RBRiGK Gminy Włocławek.
8. Na trasie projektowanego uzbrojenia nie należy wykonywać żadnych obiektów budowlanych.
9. Za wszelkie uszkodzenia istniejących sieci czy urządzeń inżynierskich w związku z prowadzonymi robotami jak i wynikłe awarie po ich zakończeniu odpowiada Inwestor.
10. Warunkiem końcowego odbioru robót jest dostarczenie przez Wykonawcę:
 - oświadczenia o posiadaniu stosownych uprawnień,
 - gwarancji na wykonane prace,
 - oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami.
11. Przy pracach ziemnych zachować obowiązujące głębokości i warunki BHP.
12. Inwestor zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyłączy kanalizacyjnego oraz dostarczenia 1 egzemplarza do RBRiGK Gminy Włocławek przed odbiorem końcowym.
13. Ważność niniejszych warunków technicznych ustala się na okres dwóch lat. Ich opis należy załączyć do projektu.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a

[Signature]
WÓJT
mgr inż. Małgorzata Komoluk-Komorowska