



- Czujnik wiatru i deszczu - WRG wg katt. D+H
- Centralka zasilająco-sterująca klapy oddymiającej RZN 4408-K + czujnik wiatru i deszczu. Całość wg D+H
- Kluczykowy przycisk przewietrzania, nt, klasy IP55, np. LT43-W + SLT42U wg kat. D+H
- Przycisk oddymiania [alarmowy] w obudowie metalowej, nt, klasy IP55, np. RT-45, wg kat. D+H.
- Optyczna czujka dymu, nastropowa, np. DOR-4046.
- Centralka sterująca automatyką napowietrzania
- Sygnalizator akustyczno-słowny SA-K7 + puszka ścienna PIP-1A

1. Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty stosowności w budownictwie i/lub certyfikaty zgodności z przepisami CE.
2. Kable elektryczne niskiego napięcia powinny mieć izolację o napięciu znamionowym 1000 V, a przewody elektryczne 750/450 V.
3. Zabudowany osprzęt i zastosowane materiały winny mieć parametry określone w projekcie, dostosowane do charakteru pomieszczenia.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE.
INSTALACJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.
SCHEMAT IDEOWY
INSTALACJI KLAP ODDYMIAJACYCH.

PROJEKT TECHNICZNY.

Układ sieci :
TNS - dla wszystkich instalacji odbiorczych

Dodatkowa ochrona przed porażeniem :
natychmiastowe odłączenie zasilania

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHI-SIZE JAKUB KACZOROWSKI TEL. 501-53-66-37 87-720 CIECHOCINEK UL.BRONIEWSKIEHGO 1A/II.PT			BRANŻA ELEKTRYCZNA - PROJEKT TECHNICZNY		
INWESTOR :			PROJEKTANT :		
POWIAT WŁOCŁAWSKI UL. CYGANKA 28 87-800 WŁOCŁAWEK			mgr inż. Krzysztof Hirsch upr. nr UA-V-8386/5/98/90 Wk, bez ograniczeń. Wpis do KPOIB pod numerem KUP/IE-0111/03		
ADRES INWESTYCJI :			SPRAWDZAJĄCY :		
RZADKA WOLA WIEŚ GMINA BRZEŹĆ KUJAWSKI DZIAŁKI NR 041804_5.0020.43/13, 041804_5.0020.43/2, 041804_5.0020.43/3. JEDN. EWID. 0020 RZADKA WOLA WIEŚ POWIAT WŁOCŁAWSKI WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE			mgr inż. Jacek Hirsch upr. nr WKP/0412/PW0E/24, bez ograniczeń. Wpis do WOIB pod numerem WKP/IE/0050/25		
TEMAT :			DATA :	SKALA :	NUMER RYSUNKU :
PROJEKT ROZBUDOWY I NADBUDOWY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA CELE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY			04.06.2025	----	ET-001.5
			TEMAT RYSUNKU :		
			INSTALACJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. INSTALACJA ODDYMIAJĄCA. SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI KLAPY		
			TEN RYSUNEK JEST OBIĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHI-SIZE I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY CZY REPRODUKOWANY, W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI, PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWALNYCH, BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI		