


 FAP3002.  
 Przycisk pociągowy służy do wywołania alarmu przez osobę przebywającą w pomieszczeniu (łazienka lub pokój matki i dziecka).  
 Parametry techniczne : napięcie robocze : 9,5 - 28 V AC / 9,5 - 35 V DC. Pobór prądu : 20 mA AC / 10 mA DC.  
 Napięcie przełączania / prąd / moc: 30 V AC / 35 V DC / 100 mA AC/DC / 3 VA<sub>W</sub>.  
 Długość sznurka wynosi 2,5 m. Zaleca się instalowanie w łazienkach na poziomie ok. 2 m.  
 Sznurek należy dociąć tak, aby jego koniec zwiisał 5 cm nad podłogą.  
 Stopień ochrony: IP 20.

FIM1200  
 Lampka sygnałowa podświetlana diodami LED z buczkiem, do uniwersalnego stosowania.  
 Napięcie pracy: 9,5–28V ac/9,5–30V dc. Pobór prądu: 60 mA ac/30 mA dc. Stopień ochrony: IP20. FEH1001 70 mA ac/40 mA dc. FEH1002 110 mA ac/60 mA dc.  
 Rezystor kontroli pętli: 1 kOhm.  
 Stopień ochrony: IP 20.  
 Montaż : h=2,5m ppp.

INSTALACJA PRZYZYW

Montaż w puszkach 60mm z zaciskami śrubowymi.  
Rezystory w zestawie z kasownikiem.  
L2 oznaczyć kolorem niebieskim.  
Zworki w kasowniku usunąć.  
Zworki w FAP... ustawić w poz.B.  
Nie zamieniać L1 z L2.  
Zaciski 1 i 2 lampki do wykorzystania.



Układ sieci :  
TN-S - dla instalacji odbiorczych.  
Dodatkowa ochrona przed porażeniem :  
natychmiastowe odłączenie zasilania.

PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA		BRANŻA ELEKTRYCZNA - PROJEKT TECHNICZNY	
ARCHI-SIZE		PROJEKTANT :	
JAKUB KACZOROWSKI		mgr inż. Krzysztof Hirsch	
TEL. 501-53-66-37		upr. nr UA-V-8386/5/98/90 Wk, bez ograniczeń.	
87-720 CIECHOCINEK		Wpis do KPOIIB pod numerem KUP/E-0111/03	
UL.BRONIEWSKIEGO 1A/II.PT		podpis	
INWESTOR :		SPRAWUJĄCY :	
POWIAT WŁOCKAWSKI		mgr inż. Jacek Hirsch	
UL. CYGANKA 28		upr. nr WKP/0412/PWOE/24, bez ograniczeń.	
87-800 WŁOCKAWEK		Wpis do WOIBB pod numerem WKP/IE/0050/25	
ADRES INWESTYCJI :		podpis	
RZĄDKA WOLA WIEŚ		DATA :	
GMINA BRZEŹCU KUJAWSKI		SKALA :	
DZIAŁKA NR 041804_5_0020.43/13,		04.06.2025	
041804_5_0020.43/2, 041804_5_0020.43/3,		1:100	
JEDN. EWID. 0020 RZĄDKA WOLA WIEŚ		NUMER RYSUNKU :	
POWIAT WŁOCKAWSKI		ET-04.6	
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE		TEMAT RYSUNKU :	
TEMAT :		INSTALACJA PRZYZYWOWA.	
PROJEKT ROZBUDOWY I NADBUDOWY		SCHEMAT INSTALACJI PRZYZYWOWEJ	
WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA		W POMIESZCZENIACH SANITARIATÓW	
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU		DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	
NA CELE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY		TEN RYSUNEK JEST OBIĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHI-SIZE	
		I NIE MOŻE BYĆ UŻYTYCH CZY REPRODUKOWANYCH, W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI, PRZY WYKONZANTUJĄ DO PRAC BUDOWLANYCH, BEZ PIENIĘDZY ZGODY PRACOWNI	