



GMINA MIASTO KOWAL

ul. Piwna 24

87-820 KOWAL

NIP 888-30-45-889 REGON 910866784

GK.7014.7.2024



RPW/7332/2024 P
Data: 2024-05-29

STAROSTWO POWIATOWE
WE WŁOCŁAWKU
KANCLERZ STAROSTWA

Kowal, dnia 27.05.2024 r.

Wpłynęło: 29.05.2024
dnia

L.zal.

L.dz.

Podpis

Powiat Włocławski

ul. Cyganka 28

87-800 Włocławek

woj. kujawsko-pomorskie

Dotyczy : warunki techniczne dla podłączenia wody, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej dla projektowanego budynku dydaktyczno – warsztatowego przy ul. Piwnej w Kowalu – (przy kompleksie obiektów oświatowych miasta Kowal) działki nr 1107, 1200.

Załatwiając wniosek Powiatu Włocławskiego z dnia 22.04.2024 r.

Znak GK.7014.7.2024 wyrażam zgodę na:

- ☐ Doprowadzenie wody z włączeniem do sieci wodociągowej PCV Ø 160 mm w ul. Piwnej w Kowalu, poprzez wpięcie trójnikiem Ø 160 mm oraz montażem zasuw odcinających z każdej strony.
- ☐ Inny sposób podłączenia: w/w projektowane przyłącze wodociągowe wykonać z rur PCV, z włączeniem do sieci wodociągowej PCV Ø 160 mm w ulicy Piwnej. Przyłącze wodociągowe należy zakończyć zaworem zwrotnym antyskażeniowym, odcinającym zaworem kulowym oraz wodomierzem z odczytem zdalnym – radiowym. Dobór średnicy przyłącza oraz wodomierza wg. wyliczeń projektanta na zapotrzebowanie wody dla w/w projektowanego budynku.

Należy zaprojektować odpowiednią ilość hydrantów p.poż., uwzględniając istniejące hydranty p.poż. zewnętrzne.

- ☐ Odprowadzenie ścieków sanitarnych wykonać do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej bet. Ø 300 mm w ul. Piwnej.
- ☐ Inny sposób podłączenia: przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PCV Ø 160 – 200 mm z włączeniem do najbliższej studzienki rewizyjnej istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej bet. Ø 300 mm w ul. Piwnej. Na projektowanym odcinku przyłącza kanalizacji sanitarnej można dodatkowo zaprojektować studzienkę rewizyjną – systemową w celu uniknięcia zapychania się przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Osoba do kontaktu:

Robert Piszczan

Tel. 54 284 20 35, e-mail: rgk@kowal.eu

Zabrania się podłączania
wód opadowych i gnojowicy
do kanalizacji miejskiej.

Jednocześnie należy uwzględnić przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej dla obecnego budynku szkoły wraz z likwidacją istniejącego szamba, będącego w obrębie projektowanego budynku szkolnego.

- ☐ Odprowadzenie wód opadowo – drenażowych włączyć do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej **PCV Ø 600 mm** przebiegającego pomiędzy istniejącym budynkiem szkolnym, a kompleksem boisk sportowych na działce nr 1200.
- ☐ Inny sposób podłączenia: przyłączy kanalizacji deszczowej wykonać z rur PCV o średnicy wg. wyliczeń projektanta, z włączeniem do najbliższej studzienki rewizyjnej kolektora kanalizacji deszczowej **PCV Ø 600 mm**.

Jednocześnie podajemy, że na podłączeniu :

- a) wodociągowym należy zamontować wodomierz w studziennicy wodomierzowej lub wydzielonym pomieszczeniu w budynku.
- b) kanalizacyjnym (ścieków sanitarnych i wód deszczowo-drenażowych należy w odległości 2,0 m od granicy nieruchomości / na terenie nieruchomości) wykonać studzienkę z kręgów betonowych 1,0 m z typowym włazem żeliwnym.

Projekt techniczny powinien zawierać :

- ☐ niniejsze warunki techniczne.
- ☐ zgodę osób trzecich dotyczącą prowadzenia urządzeń wod-kan. po terenie nie będącym własnością wnioskodawcy.
- ☐ opis techniczny.
- ☐ plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (opracowany przez służby geodezyjne dla celów projektowych), z naniesieniem projektowanego podłączenia.
- ☐ przekrój podłużny podłączenia w skali 1:100/100 lub 1:100/500 z uwzględnieniem urządzeń podziemnych istniejących i projektowanych.
- ☐ rysunki miejsca zamontowania wodomierza (rzut i przekrój pomieszczenia lub studzienki).
- ☐

Opracowany projekt techniczny podlega uzgodnieniu z Gminą Miasto Kowal - referat ds. eksploatacji i utrzymania urządzeń komunalnych, dróg i zieleni

miejskiej (należy przedłożyć 4 – egz.)

Inne uwagi :

Po wykonaniu przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej należy zgłosić ich odbiór techniczny do Gminy Miasto Kowal – referat ds. eksploatacji i utrzymania urządzeń komunalnych, dróg i zieleni miejskiej.

Z up. Burmistrza-Kierownik Referatu
ds. gospodarki komunalnej

Robert Piszczań

Do wiadomości :

- ☐ Powiat Włocławski ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek
- ☐ Gmina Miasto Kowal – wydział budownictwa i ochrony środowiska
- ☐ A/a

Osoba do kontaktu:

Robert Piszczań

Tel. 54 284 20 35, e-mail: rgk@kowal.eu

Zwolnione z opłaty skarbowej
art. 2 ust. pkt. 2
ustawy z dnia 16.11.2006r.
o opłacie skarbowej /

